

**ПРЕДПИСАНИЕ № 20**  
**об устранении выявленных нарушений**

23.01.2020

г.Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

**Муниципальное общеобразовательное учреждение "Медягинская основная школа" Ярославского муниципального района, Ярославская область, Ярославский район, с.Медягино, д.33а**

**дошкольная группа при МОУ Медягинская ОШ Ярославского МР, Ярославская область, Ярославский район, с.Медягино, д.33"Б"**

Выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.5.1;п. 8.1

На момент проверки в групповой, буфетной, тамбуре, в туалетной старшей группе стены и потолки в протечках, краска отслаивается и осыпается, местами стены имеют признаки поражений грибком. Нарушена целостность напольного покрытия.

В младшей группе в групповой русты осыпаются, штукатурка шелушится и так же осыпается, в туалетной все стены и потолки черные. Нарушена целостность напольного покрытия.

На пищеблоке вентиляционная система внерабочем состоянии; покраска потолка шелушится и осыпается.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю устранить выявленные нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.5.1;п. 8.1 :**

1. **Выявить и устранить причину протечек, провести ремонтные работы во всех помещениях, где имеются протечки, нарушение целостности отделок потолков, полов и стен ( все помещения групповых ячеек, пищеблока). Срок исполнения 20.08.2020.**
2. **Отремонтировать вентиляционную систему пищеблока. Срок исполнения 20.08.2020.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на **Муниципальное общеобразовательное учреждение "Медягинская основная школа" Ярославского муниципального района ОГРН 1027601605900, ИНН 7627014020**

Документы, подтверждающие выполнения предписания предоставить в срок до «20» августа 2020года

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный государственный  
санитарный врач по  
Ярославской области  
(заместитель)  
М.П.



Звягин Александр Михайлович

Копию настоящего предписания получил:

«27» 01 2020 г.



Тыранышкова АА  
Ф.И.О